T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

TÜRKAK Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-1401-T

AB-1401-T
2026-179-1
02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.02.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 10:33
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2026-179 - 1 / 5423219774
CSBYS No	A-202602102782
Rapor Sayfa Sayısı	10

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	SÜREK CADDESİ PTT KAMPI YANI DEVLET DEMİR YOLU ÜSTÜ SİVRİCE / ELAZIĞ/ SİVRİCE/ELAZIĞ			
Numune İzleme Noktası	DAMLA- DAMLA HAZAR İMLAHANESİ (COCA-COLA) - 0.5 LİTRE - 1.5 LİTRELİK DOLUM HATTI - 1.5 Litre Pet Şişe / Dolum Hattı			
Numunenin Geliş Sebebi	TESİS	TESİS DENETİM *EK-1/ A.B.C'YE GÖRE (KALINTI DAHİL)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	10.02.2026 - 14:03			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	DAMLA-	DAMLA-	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Pet Şişe	ETIKETLI	24 x 0.5 lt.	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	10.02.2026	10.02.2027	HZP ZE P3	09:55
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	10.02.2026 14:08	23.02.2026 11:38		
Raporlama Tarihi	24.02.2026			

Fungusitler (Y)

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Captan	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Pyraclostrobin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Pyrimethanil	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Difenoconazole	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Flutriafol	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Carbendazim	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Propiconozole	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Cyprodinil	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" ce4f53a6-b771-4cdf-b876-4f5360d00068 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T
2026-179-1
02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.02.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 10:33
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2026-179 - 1 / 5423219774
CSBYS No	A-202602102782
Rapor Sayfa Sayısı	10

Fungusitler (Y)

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Fenpropimorph	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Imazalil	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Carboxin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Prochloraz	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Myclobutanil	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Triadimenol	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Azoxystrobin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Boscalid	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Spiroxamine	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Thiabendazole	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Linuron	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Diflufenican	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Pendimethalin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Tribenuronmethyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Terbuthylazine	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Fluazifop-P-Butyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Molinate	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Triasulfuron	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Propyzamide	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Metolachlor	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Chloridazon	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Diuron	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Nicosulfuron	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Terbutryn	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Ethoprophos	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" ce4f53a6-b771-4cdf-b876-4f5360d00068 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T
2026-179-1
02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.02.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 10:33
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2026-179 - 1 / 5423219774
CSBYS No	A-202602102782
Rapor Sayfa Sayısı	10

İnsektisitler (Y)

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Cypermethrin (sum)	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Lambdacyhalothrin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Cyfluthrin (sum ve beta)	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Cyromazine	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Thiacloprid	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Pirimicarb	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Diflubenzuron	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Indoxacarb	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Deltamethrin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Pyriproxyfen	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Permethrin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Thiamethoxam	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Methoxyfenozide	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Triflumuron	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Etofenprox	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Chlorantraniliprole	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Acetamiprid	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Imidachloprid	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Clothianidin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Methamidophos	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Disulfoton	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Buprofezin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Bifenthrin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Pyridaben	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Hexythiazox	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" ce4f53a6-b771-4cdf-b876-4f5360d00068 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T
2026-179-1
02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.02.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 10:33
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2026-179 - 1 / 5423219774
CSBYS No	A-202602102782
Rapor Sayfa Sayısı	10

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/250mL	TS EN ISO 7899-2:2002		0	0
22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002		1000	0
37°C de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222:2002		200	0
Sülfit Redükleyen Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/ 50mL	TS 8020 EN 26461-2:1997		0	0
Patojen Staphylococcus	kob/100mL	AFNOR NFT 90-412: 2016		0	0
Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266:2008		0	0
Parazit	Adet/5 L	Laboratuvar içi metot		0	0
Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017		0	0
Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1:2014/ A1:2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523 :2013		4.5 - 9.5	8,362
Oksitlenebilirlik	mg/LO2	Spektrofotometrik	2	5	Tespit Edilemedi
Serbest Siyanür	µg/L	Spektrofotometrik	0.01	50	Tespit Edilemedi
Amonyum / Amonyak	mg/L	Spektrofotometrik	0.015	0.5	Tespit Edilemedi
Nitrat	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.4	50	Tespit Edilemedi
Klorür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.8	250	0,89
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.1	1.5	Tespit Edilemedi
Sülfat	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.8	250	4,61
Nitrit	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.05	0.5	Tespit Edilemedi
Krom	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	5	50	Tespit Edilemedi
*Civa	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.1	1	Tespit Edilemedi
Kadmiyum	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	2	5	Tespit Edilemedi
Demir	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	20	200	Tespit Edilemedi

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" ce4f53a6-b771-4cdf-b876-4f5360d00068 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T
2026-179-1
02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.02.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 10:33
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2026-179 - 1 / 5423219774
CSBYS No	A-202602102782
Rapor Sayfa Sayısı	10

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Antimon	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	5	Tespit Edilemedi
Alüminyum	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	5	200	Tespit Edilemedi
Mangan	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	5	50	Tespit Edilemedi
Kurşun	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	2	10	Tespit Edilemedi
*Bakır	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.2	2	Tespit Edilemedi
*Arsenik	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	2	10	Tespit Edilemedi
Sodyum	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	2	200	3,55
*Selenyum	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	10	Tespit Edilemedi
Nikel	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	2	20	Tespit Edilemedi
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
*İletkenlik	µS/cm	TS 9748 EN 27888:2012		2500	145,9
Bor	mg/L	TS EN ISO 17294-1:2024, 17294-2:2023	0.1	1	Tespit Edilemedi
Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061: 2003	0.4	3	Tespit Edilemedi

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Heptachlorepoksit(Endo)	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.03	Tespit Edilemedi
Aldrin	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.03	Tespit Edilemedi
Toplam DDT (op-DDT. pp-DDT. pp-DDD. pp-DDE)	µg/L	EPA 508:1995	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Alfa- HCH (BHC)	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Beta-Endosülfan	µg/L	EPA 508:1995	0.04	0.1	Tespit Edilemedi
Alfa-Endosülfan	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Gamma - HCH (Lindan)	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" ce4f53a6-b771-4cdf-b876-4f5360d00068 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T
2026-179-1
02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.02.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 10:33
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2026-179 - 1 / 5423219774
CSBYS No	A-202602102782
Rapor Sayfa Sayısı	10

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Heptachlor	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.03	Tespit Edilemedi
HCB	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Dieldrin	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.03	Tespit Edilemedi

Organofosforlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Parathion-methyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Parathion-ethyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-methyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Demethon(O+S)	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Ethion	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Azinphos-methyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Monocrotophos	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-ethyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Diazinon	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Malathion	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Azinphos-ethyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi

Herbisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Simazin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Atrazin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi

Fungusitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Metalaxyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" ce4f53a6-b771-4cdf-b876-4f5360d00068 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T
2026-179-1
02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.02.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 10:33
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2026-179 - 1 / 5423219774
CSBYS No	A-202602102782
Rapor Sayfa Sayısı	10

Fungusitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tebuconazole	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi

Fungusitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Toplam Pestisit	µg/L	Laboratuvar içi metot	0	0.5	Tespit Edilemedi
Carbaryl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Carbofuran	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Propoxur	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfone	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfoxide	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Methomyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Carbofuran-3-hydroxy	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Methiocarb	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Oxamyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Benzo (a) pyrene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.004	0.01	Tespit Edilemedi
Toplam PAH	µg/L	Laboratuvar içi metot		0.1	Tespit Edilemedi
İndeno (1.2.3 -cd) pyrene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.03	0,1	Tespit Edilemedi
Benzo (b) fluoranthene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0,1	Tespit Edilemedi
Benzo (k) fluoranthene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0,1	Tespit Edilemedi
Benzo (ghi) perylene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0,1	Tespit Edilemedi

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" ce4f53a6-b771-4cdf-b876-4f5360d00068 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T
2026-179-1
02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.02.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 10:33
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2026-179 - 1 / 5423219774
CSBYS No	A-202602102782
Rapor Sayfa Sayısı	10

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Kloroform	µg/L	ISO 15680:2004	0.51		Tespit Edilemedi
1,2 - Dikloretan	µg/L	ISO 15680:2004	0.58	3	Tespit Edilemedi
Bromoform	µg/L	ISO 15680:2004	0.87		Tespit Edilemedi
Dibromoklorometan	µg/L	ISO 15680:2004	0.77		Tespit Edilemedi
Benzen	µg/L	ISO 15680:2004	0.38	1	Tespit Edilemedi
Tetrakloreten ve trikloreten	µg/L	ISO 15680:2004	0.61	10	Tespit Edilemedi
Bromodiklorometan	µg/L	ISO 15680:2004	0.69		Tespit Edilemedi
Toplam Trihalometanlar	µg/L	ISO 15680:2004		100	Tespit Edilemedi

Monomer Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Vinil Klorür	µg/L	ISO 15680:2004	0.47	0.5	Tespit Edilemedi
Epikloridin	µg/L	ISO 15680:2004	0.1	0.1	Tespit Edilemedi
Akrilamid	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" ce4f53a6-b771-4cdf-b876-4f5360d00068 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T
2026-179-1
02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.02.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 10:33
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2026-179 - 1 / 5423219774
CSBYS No	A-202602102782
Rapor Sayfa Sayısı	10

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.
Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alanarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.n-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler analizi yapılan numuneyi temsil eder ve başka amaçla kullanılamaz. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.
-Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
-Numune ile ilgili bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.
-Laboratuvarımızın personeli haricinde yürütülen numune alımlarında, analiz yapılan numunede; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuneler metoduna uygun alınmışkabul edilir ve hatalı alınan numunelerden mesuliyet kabul edilmez.
Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
Laboratuvar bu raporu yasal yükümlülükler dışında müşterinin izni olmadan üçüncü şahıslara gösteremez ve çoğaltamaz. Yasal otorite müşterinin haberi olmadan rapora ulaşmak isterse müşteriye bilgi verilmez.
-DİYARBAKIR Karar Kuralı:.
-DHSL Karar Kuralı Politikası: Laboratuvarımız Basit Kabul Karar Kuralını kullanmaktadır. Ölçüm belirsizliğinin mevzuat limitini etkilediği durumlarda sonuçlar ölçüm belirsizliği eklenip çıkartılmadan mevzuat limit değerine göre uygunluk beyanı yapılır.
-Numune müşteri tarafından sağlandığı durumlarda, ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan katkı dâhil edilmemiş ve numune alındığı şekliyle deneye tabi tutulmuştur.
-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Diyarbakır Halk Sağlığı Laboratuvarı TÜRKAK ' tan AB-1401-T ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına göre akredite edilmiştir.
-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı anlaşma, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
-Numune ile ilgili kişi ve kurumlar yukarıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.
-TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
-kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
-* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- # ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır..
-** Florür konsantrasyonunun 1 mg/L 'nin üzerinde olması halinde kullanıcılar tarafından görülecek yerlerde suyun florür içerdiği ilan edilmeli; 2mg/L 'nin üzerinde olması halinde 0-7 yaş grubu çocuklar için içilerek kullanılmasının uygun olmadığı ilan edilmelidir.
- ***Kirlilik göstergesidir,diğer ölçüm sonuçları da göz önünde tutularak tıbbi değerlendirmesi yapılır.

ONAYLAYAN

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Enstrümantal Laboratuvarı 2	Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu	Birim Sorumlusu	Birim Sorumlusu
VAHAP ZELAN	**FUNDA ATEŞ**	**FUNDA ATEŞ**
Biyolog	Kimyager	Kimyager
24.02.2026	24.02.2026	24.02.2026

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" ce4f53a6-b771-4cdf-b876-4f5360d00068 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T
2026-179-1
02-26

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	10.02.2026 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.02.2026 / 10:33
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.02.2026 / 14:03
Protokol No / Numune Barkod No	2026-179 - 1 / 5423219774
CSBYS No	A-202602102782
Rapor Sayfa Sayısı	10

Laboratuvar Sorumlusu

NİL ERTEKİN

Biyolog

24.02.2026

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" ce4f53a6-b771-4cdf-b876-4f5360d00068 kodu ile erişebilirsiniz.